

Merkblatt

für die Heizungsfirma und die Gemeinde zur jährlichen Wartung von Heizungsanlagen



Heizungsanlagen sollten jährlich von einer Fachfirma gewartet werden, um Funktion und Effizienz der Anlage sicherzustellen. Für das Energiesparen bietet die Wartung ein großes Potenzial ohne oder mit wenig Mehrkosten, welches jedoch häufig nicht ausgeschöpft wird.

Die aufgeführten Punkte sollen im Rahmen der Heizungswartung mit überprüft werden:

	JA	NEIN
1) Überprüfen / Anpassen der Regelungseinstellung Hier: Nutzungszeiten / Sommerbetrieb / Nachtabsenkung	_____	_____
2) Überprüfung der Heizkurve und Parallelverschiebung im Hinblick auf einen energiesparenden Betrieb	_____	_____
3) Überprüfen der Pumpeneinstellung	_____	_____
4) Überprüfung der Brennstoff-, Abgas- und wasserführenden Teile auf Dichtheit, sichtbare Korrosions- und Alterungserscheinungen	_____	_____
5) Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes	_____	_____
6) Abgasmessung nach BimSchV	_____	_____
7) Überprüfung der sicherheitstechnischen Anlagenteile	_____	_____
8) Ölanlagen: Überprüfung der Heizöllagerung- und Heizölleitungen gemäß VAWS und WHG	_____	_____
9) Entspricht die Anlage der Trinkwasserverordnung? Ist eine Systemtrennung beim Befüllen der Heizungsanlage eingebaut?	_____	_____
10) Reinigung bzw. Einbau eines Schmutzfängers (Schützt den Wärmetauscher und die Pumpe)	_____	_____
11) Reinigung von Kessel und Brenner	_____	_____
12) Austausch von Verschleißteilen wie z.B. Brennerdüse und Filter	_____	_____
13) Entlüftung des Heizsystems, Nachfüllen des Heizungswassers	_____	_____
14) Arbeitet die Brennwertheizung im Brennwertbereich ? Überprüfung der Kondensatableitung	_____	_____
15) Überprüfung des Trinkwarmwasser-Erwärmers auf Temperatureinstellung, Dichtheit und Funktion	_____	_____
16) Wartungsprotokoll ausgestellt	_____	_____

Bemerkungen:

Datum: _____

Unterschrift: _____